

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



CLARIFICARE

| |
|--|
| UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI |
| Nr. înregistrare 33142 |
| Data înregistrării 14/10/2016 |

Referitor la achiziția de „**Lucrări de reparare și întreținere a centralei termice din Braila, Calea Călărășilor nr. 29**”, conform invitației nr. 32890 din data de 13.10.2016, venim cu următoarea clarificare la LOTUL 1, punctul 4:

În loc de:

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei | Cod CPV | U.M | Cantitate | Caracteristici minime |
|----------|---|------------|-----|-----------|--|
| 4 | Vas de expansiune cu membrana BUTYL 500 litri | 44611600-2 | buc | 2 | Capacitate vas expansiune : 500 litri; Presiune maxima : 10 bar Temperatura de lucru : -10°... +99°C; Structura robusta din oțel de inalta calitate pentru Centrala Termica a facultății de Inginerie din Brăila. |

Se va citi:

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei | Cod CPV | U.M | Cantitate | Caracteristici minime |
|----------|---|------------|-----|-----------|---|
| 4 | Vas de expansiune cu membrana BUTYL 500 litri | 44611600-2 | buc | 2 | Capacitate vas expansiune : 500 litri; Presiune maxima : 6 bar Temperatura de lucru : -10°... +99°C; Structura robusta din oțel de inalta calitate pentru Centrala Termica a facultății de Inginerie din Brăila. |

Decan,

S.I dr. ing Viorel Cardaș

Intocmit,

Ing. Adrian Burghilă