

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

La invitația de participare nr. 1376 din data de 17.01.2023, privind achiziția de „Servicii de întreținere lunară, reparații și verificarea tehnică periodică pentru centralele termice care deservește spațiile de învățământ și căminele studențești ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați”, a fost solicitată următoarea clarificare:

1) Solicitare:


Referitor la punctul 5: Cerinte tehnice si de calitate impuse ofertantului, Ofertantul va face dovada ca detine personal tehnic de specialitate atestat de catre ISCIR conform PT: A1 C4 C7 C9 C11.
Din 08.09.2022 vasele de expansiune (C4) vor fi verificate si autorizate numai de catre CNCIR. Atasez comunicatul referitor la vasele de expansiune.

Răspuns:

La punctul 5 scrie : “...îndeplinirii **condițiilor minime impuse** de P.T. ...”.Prin urmare, pentru P.T. C4, nu trebuie dovada că deține documente, deoarece verificarea și autorizarea, vor fi făcute de către ISCIR.

RECTOR

Prof. Univ. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU



Beneficiar,

Ing. Virgil MĂNĂILĂ